



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-69.

Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018.

телефон: 244-27-85, e-mail: gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61-400-2023/0171ад/4
о назначении административного наказания**

« 20 » июля 20 23 г.

г. Ростов-на-Дону

Я, заместитель главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Дарсигов Сулейман Хасанович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), рассмотрев дело об административном правонарушении № 61-400-2023/0171ад по части 1 статьи 20.4 Кодекса по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ установлено, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

2. Юридический адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, д. 97

3. ОГРН: 1036164024467

4. ИНН: 6164216779

5. Ф.И.О. руководителя юридического лиц: Козина Елена Алексеевна

6. Занимаемая должность: и.о. директора

7. Документ, подтверждающий полномочия: приказ от 14.06.2023 №128-Д

8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 6014 № 651056, выдан отделом УФМС России по Ростовской области в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону, 16.10.2014 г.

Привлекалось ли указанное юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: Нет, в течение года указанное юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права, обязанности, предусмотренные статьей 1.5, статьей 25.1, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,-

УСТАНОВИЛ:

«14» июня 2023 года в 16 ч. 00 мин. в помещениях, на территории Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» (далее- ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»), расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, 97, нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» настенные звуковые и речевые оповещатели расположены менее чем на 150 мм от потолка до верхней части оповещателя, что является нарушением п.4.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (Шлейф №12 подает сигнал «Неисправность» и не восстанавливается в дежурный режим), что является нарушением ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено размещение мебели у дверей эвакуационных и аварийных выходов, что является нарушением пп. «б» п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» огнетушители расположены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, что является нарушением п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» двери (люки) подполий и подвалов в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей, что является нарушением п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны не в соответствии Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, что является нарушением п.2, п. 392, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» не разработаны инструкции для каждого помещения здания (котельная, часовня, и другие), что является нарушением п.2 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов, направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, что является нарушением п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на территории объекта защиты ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» не произведена очистка от сухой растительности, что является нарушением п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов назначен ответственным за пожарную безопасность на территории, в зданиях и помещениях ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» заместитель директора Козину Е.А. документы о прохождении обучения мерам пожарной безопасности ею отсутствуют, что является нарушением пп.3,4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» расстояние между кроватями в палатах менее 0,8 метра (0,5 метра), а центральный основной проход - шириной менее 1,2 метра (0,8 метра), что является нарушением п.116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов не предоставлен протокол испытаний состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения здания, что является п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в нарушение нормативных документов отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, куда вносится следующая информация о: проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; проверке огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений его целостности и другое, что является нарушением п. 30, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

-на объекте защиты, ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» отсутствует отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, что является нарушением п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, юридическим лицом ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическое лицо было уведомлено о месте и времени рассмотрения административного дела определением № 61-400-2023/0171ад от 12.07.2023

На рассмотрении дела присутствовал и.о. директора Козина Елена Алексеевна, которой разъяснены права и обязанности. В ходе рассмотрения дела установлено обстоятельство, смягчающее административную ответственность, выразившееся раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Также в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, приняты совершение данного административного правонарушения впервые и отсутствие вреда или возникновения угрозы возникновения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10, частью 2 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и учитывая наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» ИНН 6164216779, ОГРН 1036164024467, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности» за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, и назначить административное наказание в виде предупреждения.

2. Объявить юридическому лицу ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону», что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 2023г.

Подпись _____

(лицо вынесшего постановление. М.П.)

С.Х. Дарсигов

(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

« ____ » _____ 2023г.

_____ (подпись)

Копия настоящего постановления направлена _____

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 61-400-2023/0171 ад от «20» июля 2023г. исполнено: ____ . ____ .20 ____ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: ____ . ____ .20 ____ г.

Исх. № _____